



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE23.5160X

产 品 名 称

Name of Product

型号及规格

Type of Product

防 爆 标 志

Marking

技 术 文 件

Technical Documents

图 号

Drawing No.

备 注

Note (s)

工业及商业用途点型可燃气体探测器

GTYQ-MIC□

Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIC T80°C Db

Q/YYT 005-2023

GTYQ-MIC-500S-00

1. 额定电压: DC24V。
2. 功耗: $\leq 2.5W$ 。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 环境温度: $-20^{\circ}C \leq Ta \leq +55^{\circ}C$ 。
5. 型号规格中□代表输出模式, 300S: 2 线制 4-20mA 输出、300: 2 线制 0-5V 输出; 500S: 3 线制 4-20mA 输出、600-S: 4 线制 4-20mA 输出、600: 4 线制 0-5V 输出。
6. 产品用于爆炸性粉尘环境中, 存在潜在静电危险, 因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。
7. 关联检验报告: J2315160。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

GB/T3836.31-2021

发 给: 深圳市逸云天电子有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-11-02

Date of Expire:

发 证 日 期: 2023-11-02

Date of Issue:

印章

Seal

主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究院设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116