



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx21. 10223X

制造商 Manufacturer	深圳市逸云天电子有限公司		
地址 Address	深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟工业区 10 栋 7 层 B		
生产企业 Factory	深圳市逸云天电子有限公司		
地址 Address	深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟工业区 10 栋 7 层 B		
产品名称 Name of product	点型红外火焰探测器		
型号规格 Type specification	MIC-200-UVIR2	DC24V	
防爆标志 Ex-marking	Ex d IIC T6 Gb; Ex tD A21 IP68 T80°C		
产品标准 Product standards	Q/YYT013-2021	图样编号 Drawing No.	MIC-200-UVIR2.00
备注 Note	1. 设备使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$; 2. 可代表产品: MIC-200-UVIR2、MIC-200-IR3、MIC-200-UVIR3、MIC-200-IR4, DC24V. 3. 防护等级 IP68 (1m, 45min)。		



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476.1-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求
GB 12476.5-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”
GB 3836.1-2010	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010	爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2022-01-06

证书有效期至
Valid date

2027-01-05

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25316883

E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.